



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5118BQ0232

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Frenzelit GmbH Frankenhammer 7, D-95460 Bad Berneck
Vertreiber <i>distributor</i>	Frenzelit GmbH Frankenhammer 7, D-95460 Bad Berneck
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff für HTB-beständige Dichtungen in der Gasinstallation (5118)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern
Modell <i>model</i>	novatec® PREMIUM XP
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-00137 vom 12.04.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30653 (01.08.2018)

70026-04-1-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

08.06.2025 / 21-0235-GNV

28.04.2021 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
novatec® PREMIUM XP	max. Betriebsdruck: 1 bar	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5123AT0378	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	novatec® PREMIUM XP/novatec® PREMIUM XP	Frenzelit GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Einsatzbereich: Verschraubungen für Zweistutzen-Gaszähler nach DIN 3376-1 und Einstutzen-Gaszähler nach DIN 3376-2 sowie Verschraubungen für Druckregelgeräte und Gaszähler nach DIN 3376-1, DIN 3376-2, EN 10241, EN 10242 und Flansche für Druckregelgeräte und Gaszähler nach DIN 3376-2, DIN EN 1092-1, DIN EN 1092-2